

Na temelju članaka 13. i 33. Zakona o utemeljenju Neovisnog operatora za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 35/04), članka 25. Statuta Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 89/16 i 84/18) te u skladu s pravilima i preporukama ENTSO-E, generalni direktor Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini dana 01.06.2021. donio je

PRAVILNIK
o radu komisije za reviziju rezultata testova usuglašenosti rada objekata korisnika priključenih na elektroprijenosnu mrežu

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje rad komisije za reviziju rezultata testova usuglašenosti rada objekata korisnika priključenih na elektroprijenosnu mrežu BiH, kao i procedure koje prethode radu komisije za reviziju.

Članak 2.

(1) Testovi usuglašenosti pripremljeni su u skladu s pravilima i preporukama ENTSO-E te Mrežnim kodeksom BiH.

(2) Testovi usuglašenosti iz stava (1) ovog članka nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) U skladu s Mrežnim kodeksom testovi usuglašenosti provode se tokom važenja privremene suglasnosti za pogon, u cilju dobijanja suglasnosti za trajni pogon.

(2) Testovi usuglašenosti provode se i nakon bilo kojeg kvara ili zamjene opreme koja može imati utjecaja na usuglašenost, kao i tokom životnog vijeka objekta korisnika, na opravdan zahtjev NOSBiH-a.

Članak 4.

(1) Testove usuglašenosti vrši:

a) pravni subjekt, fizička osoba ili više njih – specijalista, eksperata koje je angažirao korisnik

b) sam korisnik, ukoliko se u okviru svoje registrirane djelatnosti bavi istim ili sličnim ispitivanjima rada elektroenergetskih, proizvodnih ili potrošačkih objekata priključenih na prijenosnu mrežu.

(2) Korisnik je obvezan od NOSBiH-a zatražiti suglasnost za angažiranje subjekta koji će provoditi testove usuglašenosti te dostaviti odgovarajuće dokaze i potvrde o njegovoj osposobljenosti za obavljanje takvih testiranja (rješenje o djelatnosti, licence, liste referencija).

Članak 5.

Nakon obavljenih testova usuglašenosti, korisnik NOSBiH-u mora dostaviti ovjereno izvješće subjekta koji je te testove proveo.

Članak 6.

U izvješću su moguća izuzeća od pojedinih testova iz članka 2. ovog pravilnika, uz argumentirano obrazloženje.

Članak 7.

Generalni direktor NOSBiH-a svojim rješenjem imenuje članove komisije za reviziju izvješća o provedenim testovima usuglašenosti koju čine predstavnici NOSBiH-a.

Članak 8.

Na zahtjev NOSBiH-a, korisnik je obvezan da omogući učešće predstavnika NOSBiH-a u provođenju testova usuglašenosti, kako na lokaciji testiranja, tako i daljinski iz nadležnog dispečerskog centra.

Članak 9.

Komisija za reviziju treba donijeti odgovarajuće zaključke i dati svoje mišljenje o rezultatima testiranja, koje može biti pozitivno ili negativno. Ukoliko je potrebno, članovi komisije, predstavnici korisnika i subjekta ovlaštenog za provođenje testova usuglašenosti mogu organizirati sastanak s ciljem pojašnjenja određenih rezultata testova ili razloga za eventualno ponovno provođenje određenih testova, ukoliko je komisija izrazila negativno mišljenje.

Članak 10.

Konačno mišljenje o izvješću o provedenim testovima komisija u pisanoj formi dostavlja korisniku i stručnom subjektu koji je obavio testove usuglašenosti, najkasnije 15 dana od dana primitka tog izvješća.

Članak 11.

(1) Na temelju pozitivnog mišljenja komisije za reviziju i ispunjavanja preostalih odredbi iz Mrežnog kodeksa NOSBiH će korisniku izdati suglasnost za trajni pogon.

(2) Ukoliko je komisija za reviziju dala negativno mišljenje, korisniku će biti ostavljen odgovarajući rok za ponovno obavljanje testova usuglašenosti, kako bi se otklonili nedostaci navedeni u primjedbama komisije za reviziju.

Članak 12.

Donošenjem ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu komisije za reviziju rezultata testova usuglašenosti rada proizvodnih objekata na elektroprijenosnoj mreži broj: 133-1/18 od 25.01.2018.godine.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranici NOSBiH-a.

Broj: 612-1/21

Datum: 01.06.2021.



Generalni direktor
dr. Mirodrag Košarac