

Bosna i Hercegovina
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA
ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU



Босна и Херцеговина
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Broj: 05-28-13-262-9/17
Tuzla, 16. marta 2018. godine

- Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini – NOS BiH
- Elektroprenos BiH, a.d. Banja Luka

Poštovani,

Nakon pregleda i analize Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže za period 2018 – 2027. godine, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 13. marta 2018. godine donijela je Odluku kojom se odobrava Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za period 2018 – 2027. godine kao i Zaključak koji vam dostavljamo u prilogu dopisa.

S poštovanjem



Nikola PEJIĆ
Nikola
Predsjedatelj Komisije

Prilog:

Odluka o odobravanju Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže za period 2018 – 2027. godine,
Zaključak DERK-a u vezi Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže za period 2018 – 2027. godine.


Na osnovu člana 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju održanoj 13. marta 2018. godine, donesena je

ODLUKA

O ODOBRAVANJU DUGOROČNOG PLANA RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE ZA PERIOD 2018. – 2027. GODINA

1. Odobrava se Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine a.d. Banja Luka za period 2018. – 2027. godina, prethodno odobren odlukom Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini na sjednici od 09. februara 2018. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj: 05-28-13-262-7/17
13. marta 2018. godine
Tuzla



Predsjedavajući Komisije

Nikola Pejić

Босна и Херцеговина
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Број: 05-28-13-262-8/17
Тузла, 13. марта 2018. године

На основу члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију ("Службени гласник БиХ", број 2/05), разматрајући Дугорочни план развоја пријеносне мреже за период 2018 – 2027. године, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 13. марта 2018. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Констатује се вишемјесечно кашњење у достављању Дугорочног плана развоја преносне мреже ДЕРК-у на одобрење. ДЕРК указује на Услове лиценце НОС-а БиХ и инсистира на достављању планског документа у дефинираном року - до краја октобра. Такође, ДЕРК позива Независног оператора система у Босни и Херцеговини на усклађивање рокова из Мрежног кодекса са терминима из Услови лиценце и прецизирање трајања појединих активности које претходе достави Дугорочног плана ДЕРК-у, као што су израда нацрта документа, трајање ревизије, припрема коригованог документа и процес одобравања од стране Управног одбора НОС-а БиХ.
2. Приликом израде планских докумената, изградњу нових и проширења постојећих трафостаница 110/x kV треба планирати у складу са принципима и критеријумима који су утврђени у Мрежном кодексу али и ситуацији на терену, при чему поред чињеница о уважавању напонских прилика, унификације и поузданости треба уважити и чињенице о реалним износима актуелне и очекиване потрошње која се напаја из конкретних трафостаница. Тиме би се избјегле ситуације према којима се у планским документима предвиђа уградња додатног трансформатора снаге, или чак изградња нове трафостанице, у мјестима гдје је вршно оптерећење значајно мање. Поред наведеног, тежиште инвестиција Електропреноса БиХ треба бити уклањање свих привремених техничких рјешења из ранијег периода, при чему је уз неопходну координацију са операторима дистрибутивног система неопходно осигурати адекватна рјешења за снабдијевње потрошача. Посебно се истиче санација далеководна оштећених у периоду 1992-1995. године и рјешавање крутих веза у систему, као и радијално напојених трафостаница.
3. Изградња компензационих постројења треба бити сагледана кроз техноекономску оптимизацију, уз претпостављено адекватно пружање и вредновање услуге Q/U регулације. Додатно, неопходно је закључење потребних уговора са сусједним операторима преносног система ради свођења прекограничних токова реактивне енергије на нулу. У овим активностима неопходно је анализирати утицај нових производних постројења на систем. ДЕРК сматра да Електропренос БиХ располаже властитим средствима за изградњу ових постројења, те да нису потребна никаква додатна или намјенска средства, која би се обезбиједила кроз повећање тарифе.

4. ДЕРК и овом приликом указује на неопходност пажљивог сагледавања рокова изградње производних објеката, као и успостављања јединствених принципа и критеријума по којима се одређени производни објекат уврштава у Индикативни план развоја производње, при чему је неопходно реалније процјенити годину прикључења објекта на мрежу и почетак производње. Такође, уважавајући вишегодишње искуство и евидентно низак степен реализације инвестиција, Електропренос БиХ треба у својим документима реално сагледати могућности реализације планских активности.
5. Дугорочни план развоја преносне мреже, као једну од значајнијих појединачних инвестиција, наводи обнављање информационо-телекомуникационе опреме у износу од 36 милиона КМ. Додатно, планира се набавка SCADA система у вриједности од 8 милиона КМ. Уважавајући наведене износе ДЕРК захтијева неодложну доставу додатних информација путем елабората, у којем би се обрадиле реалне потребе Компаније у набавци ИТК опреме и SCADA система. Указује се на неопходност координације и међусобних консултација НОС-а и Електропреноса у погледу техничких рјешења и набавке ради потпуне компатибилности.
6. ДЕРК наглашава да ће приликом одобравања свих наредних планских докумената, укључујући План инвестиција Електропреноса БиХ за 2018. годину, пажљиво размотрити квалитет и правовременост, односно потпуност провођења претходних тачака овог Закључка, те цијенити праксу уважавања и/или игнорисања изречених ставова надлежног органа.

